



CR 136

Certifieringsregel för typgodkännande av prefabricerade våtrumsmoduler

Förord

Ett typgodkännande är en oberoende tredjeparts bekräftelse på att en produkt uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 4 § samt tillhörande föreskrifter. Certifieringen sker enligt föreskriften TYP, som reglerar typgodkännandesystemet.

Typgodkännande utförs av RISE på avdelningen Certifiering och sker under ackreditering enligt EN ISO/IEC 17065. De provningar som ligger till grund för typgodkännande ska vara utförda av ackrediterade och oberoende provningslaboratorier enligt EN ISO/IEC 17025. Den fortlöpande tillverkningskontrollen utförs i enlighet med EN ISO/IEC 17020.

Denna certifieringsregel baseras på gällande föreskrifter och standarder men kan framöver revideras t.ex. för anpassning när nya föreskrifter och standarder införs, eller som en följd av erfarenheterna från certifieringsregelns tillämpning.

Denna utgåva av certifieringsregeln ersätter tidigare utgåvor.

Borås i december 2026

RISE Research Institutes of Sweden AB
Certifiering



Martin Tillander
Enhetschef Produktcertifiering

Postadress:
Box 857
501 15 Borås

Telefon: +46 10 516 50 00
E-mail: info@ri.se
Internet: www.ri.se

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Omfattning	4
2.1	Typgodkännandets omfattning	4
2.2	Avsedd användning	4
3	Certifieringsprocessen	5
3.1	Ansökan	5
3.2	Inledande granskning av ansökan	5
3.3	Utvärdering	5
3.4	Granskning och beslut	6
3.5	Typgodkännande	6
3.6	Giltighet	6
3.7	Förnyelse	6
3.8	Förändringar av typgodkända produkter	6
4	Krav	7
4.1	Typprovning	7
4.1.1	Tätskiktsystem	7
4.1.2	Fästmassa för keramiska plattor som inte tillhör ett tätskiktsystem	8
4.1.3	Funktionsprovning	8
4.1.4	VVS-produkter	9
4.1.5	Materialkrav	9
4.1.6	Robusthet och stabilitet	9
4.2	Teknisk dokumentation	10
4.3	Tillhörande handlingar	10
5	Tillverkarens och/eller importörens/distributörens egenkontroll	11
6	Övervakande kontroll	11
6.1	Provuttag och revisionsprovning	12
7	Märkning och tillverkarförsäkran	13
8	Generella villkor	13
9	Referenser	14
10	Historik	15

1 Inledning

Denna certifieringsregel omfattar processen och kraven för typgodkännande av prefabricerade våtrumsmoduler.

Syftet med denna certifieringsregel är att möta tillverkares behov av att verifiera att deras byggprodukter uppfyller tillämpliga krav enligt plan- och bygglagen samt anslutande föreskrifter. När en byggprodukt är typgodkänd innebär det att den har förhandsbedömda egenskaper enligt vad som anges i typgodkännandet. Bedömningen dokumenteras genom referens till kraven i det gällande regelverket.

I denna certifieringsregel åberopas externa referenser, för daterade referenser gäller endast den åberopade utgåvan. För åberopade odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av referensen (inklusive eventuella tillägg).

2 Omfattning

2.1 Typgodkännandets omfattning

Prefabricerade våtrumsmoduler tillverkade i fabrik för transport och montering på byggarbetsplats, omfattande golv, väggar och tak samt tätskiktssystem med anslutande VVS-produkter och övriga ingående delsystem/komponenter som har funktionell koppling till våtrumssystemets täthet och vatten- och avloppsanslutningar

2.2 Avsedd användning

Prefabricerade våtrumsmoduler som är avsedda för användning som våtrum i bostäder, hotell och andra byggnader med motsvarande krav.

3 Certifieringsprocessen

3.1 Ansökan

Ansökan om typgodkännande ska göras skriftligen på avsedd ansökningsblankett och åtföljas av tekniskt underlag som innehåller en detaljerad beskrivning av produkten, dess konstruktion, tillverkningsprocess och avsedda användning. För att underlätta den inledande granskningen bör installations- och/eller bruksanvisningar samt resultatet från eventuella provningar som redan har genomförts bifogas.

3.2 Inledande granskning av ansökan

Vid den inledande granskningen av ansökan kontrolleras att denna certifieringsregel är tillämplig och att innehållet i ansökan är fullständigt och godtagbart. Vid oklarheter eller om innehållet är ofullständigt, klaras detta upp innan certifieringsprocessen kan fortsätta. Om det inte är möjligt för RISE att åta sig uppdraget, meddelas den sökande detta tillsammans med en motivering.

Om RISE åtar sig uppdraget får den sökande en orderbekräftelse på att ansökan accepterats. Ett avtal om certifiering är därmed upprättat.

Om underleverantör måste anlitas för hela eller delar av utvärderingen informeras den sökande. Denne har rätt att invända mot vald underleverantör.

3.3 Utvärdering

Vid utvärderingsprocessen kontrolleras om produkten uppfyller de krav som anges i avsnitt 4, 5 och 6.

I utvärderingsprocessen utförs undersökningar för att utreda om bedömningsunderlag finns enligt den upprättade kravspecifikationen. Utvärderingen kan omfatta typprovning, ritnings- och dokumentgranskning eller granskning av beräkningsunderlag. I vissa fall kan tidigare provningsresultat användas för utvärderingen, förutsatt att proven utförts av ett ackrediterat och oberoende provningslaboratorium.

Vidare kontrolleras att tillverkaren har ett system för egenkontroll som anses uppfylla kraven enligt denna certifieringsregel. Detta kan kontrolleras genom att ett ackrediterat kontrollorgan genomför ett inledande besök och redovisar resultatet i en rapport. I vissa fall kan rapporter från tidigare produktrevisioner för liknande eller snarlika produkter användas vid utvärderingen.

Kontrollanvisningar, som beskriver tillverkarens egenkontroll samt övervakning av egenkontrollen, upprättas och beslutas.

Om produkten eller underlaget visar brister och inte uppfyller kraven, kan utvärderingen avbrytas.

Resultatet av utvärderingen sammanfattas och lämnas vidare för granskning och beslut.

3.4 Granskning och beslut

Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut om certifiering. När beslutet är klart kan ett typgodkännande utfärdas.

3.5 Typgodkännande

Typgodkännandet utfärdas till den sökande och dess giltighet bygger på att villkoren fortlöpande uppfylls.

3.6 Giltighet

Typgodkännandet utfärdas med giltighetstid på högst fem år. Typgodkännandet kan sedan förnyas, se nedan.

Giltigheten förutsätter att övervakningen av tillverkarens system för egenkontroll sköts enligt kontrollanvisningen, se avsnitt 6.

Giltiga typgodkännande presenteras på RISE hemsida.

3.7 Förnyelse

Ansökan om förnyelse skall ske skriftligen, minst 6 månader innan giltighetstidens slut. Vid ansökan görs en bedömning om vilka åtgärder som krävs för att förnya typgodkännandet. Om inga förändringar skett i regelverk, specifikationer etc. kan typgodkännandet normalt förnyas utan ytterligare åtgärder. En förutsättning är att produkten är oförändrad i förhållande till det ursprungliga typgodkännandet eller den senaste revideringen. Att inga förändringar gjorts skall intygas av den sökande.

I bedömningen inför förnyelsen tar man också hänsyn till de granskningar (produktrevisioner) av tillverkarens egenkontroll som utförts under giltighetstiden.

3.8 Förändringar av typgodkända produkter

Inga förändringar av den typgodkända produkten, inklusive ändringar i produktionen, får göras utan att detta bedömts och godkänts av RISE. Tillverkaren skall därför till RISE anmäla alla ändringar som planeras för den typgodkända produkten, inklusive ändringar i produktionsprocessen. Tillsammans med anmälan skall en beskrivning av förändringarna samt en komplettering av det tekniska underlaget bifogas. RISE gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver göras för att typgodkännandet skall kunna fortsätta att gälla efter att ändringarna gjorts. Bedömningen kan resultera i att kompletterande provningar behöver utföras. Om resultatet av ändringen innebär att typgodkännandet fortfarande kan gälla revideras typgodkännandet med de nya uppgifterna. Typgodkännandet behåller sin ursprungliga giltighetstid.

4 Krav

Produkter typgodkända enligt denna certifieringsregel har förhandsbedömda egenskaper som möjliggör att byggnader och byggnadsverk kan uppfylla kraven i plan- och bygglagen, 8 kap. 4 § PBL, avseende tekniska egenskapskrav:

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Byggregler som gäller från och med 2025-07-01

Kraven i avsnitt 4 i denna certifieringsregel tar hänsyn till följande sektioner i Boverkets föreskrifter:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. BFS 2024:6.	Projektering och utförande	1 kap. 9–10 §§
	Beständighet	2 kap. 13 §
Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall BFS 2024:8	Material	2 kap. 1 §
	Fuktsäkerhet	7 kap. 1–2, 7-8 och 10-11 §§
	Vatten- och avloppsinstallationer	8 kap. 1–7 och 12-14 §§

4.1 Typprovning

Utvärderingen av produktens egenskaper utförs genom en typprovning av ett eller flera provexemplar som är representativa för produktionen. Provningsarbetet utförs av ackrediterade och oberoende provningsorgan enligt EN ISO/IEC 17025.

Provningen och utvärdering utförs enligt nedan.

4.1.1 Tätskiktsystem

Tätskiktsystem ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (CPR) baserad på något av de europeiska bedömningsdokumenten:

- EAD 030352-00-0503 Liquid applied watertight covering kits for wet room floors and/or walls.
- EAD 030436-00-0503 Watertight covering kits based on flexible sheets for wet room floors and/or walls.
- EAD 030437-00-0503 Watertight covering kits based on inherently watertight boards for wet room floors and or walls.

För tätskiktsystemet krävs dokumentation i form av:

- Europeisk Teknisk Bedömning (ETA)

- Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik
- Prestandadeklaration (DoP)

Tätskiktsystem som saknar CE-märkning ska vara typprovade av ackrediterat laboratorium. Dokumentation från typprovningen ska visa att alla krav i något av de europeiska bedömningsdokumenten är uppfyllda.

4.1.2 Fästmassa för keramiska plattor som inte tillhör ett tätskiktsystem

Fästmassa för keramiska plattor som inte tillhör ett tätskiktsystem ska ha verifierade egenskaper enligt EN 14891:2017 för applicering mot aktuellt underlag:

- Initial vidhäftning
- Vidhäftning efter lagring i vatten
- Alkalibeständighet
- Värmeåldring

4.1.3 Funktionsprovning

Den prefabricerade våtrumsmodulen ska ha dokumentation som visar att den är vattentät vid provning enligt en kombination av provningsmetoderna beskrivna i annex A och annex E i EAD 030352-00-0503.

Golvtytor som frekvent kommer att utsättas för vatten i vätskefas ska vara försedda med golvavlopp. Golvet och dess vattentäta skikt ska ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som frekvent kommer att utsättas för vatten i vätskefas. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.

Tappvatteninstallation inuti våtrumsmodulen ska vara inspekterbar och förlagd så eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten förhindras att komma i kontakt med material som inte tål fukt. se även krav 4.1.4.

Installationen av tappkallvatten får inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur.

Ledning för läckageindikering från skåp och läckageboxar ska vara förlagd med fall i hela dess längd.

Serviceöppningar och utlopp för läckageindikering får ej placeras i plats för bad eller dusch. Serviceöppning i tak ska ha dränerande lucka.

Vatteninstallationer ska vara fixerade. Vattenledningar ska vara klamrade.

Spillvatteninstallationen ska kunna avleda vatten från modulens tappställen. Spillvattenledningar är förlagda med fall i hela sin längd. Spillvatteninstallationen ska ej ge upphov till backflöde.

I våtrumsmodulen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar anordnas så att de lätt kan hållas rena och så att de inte gynnar mikrobiell tillväxt.

Infästningar för t.ex. tvättställ, vägghängd toalett, eventuella handikaphjälpmiddel ska ha en verifierad styrka och hållfasthet som verifieras genom aktuell standard eller provningsmetod (till exempel EN 997:2018 kapitel 5.4 för vägghängda toaletter). Alla

infästningar ska också vara vattentäta. Styrka, hållfasthet och vattentäthet undersöks lämpligen samtidigt vid funktionsprovningen.

4.1.4 VVS-produkter

VVS-produkter som ingår i våtrumsmodulens tappvatten-, spillvatten- och värmeinstallation samt andra komponenter som är avsedda att användas tillsammans med VVS-produkterna ska ha gällande svenskt typgodkännande eller vara CE-märkta. Se krav på tillverkarens egenkontroll under punkt 5.

VVS-produkter som ska installeras i våtrumsmodulen och som ansluter till våtrumsmodulens tätskiktssystem ska ingå vid funktionsprovning enligt 4.1.3 och får inte utan godkännande från RISE bytas ut mot annan typgodkänd VVS-produkt.

4.1.5 Materialkrav

Materialkrav ska alltid tillämpas i den omfattning som är tillämplig på den aktuella produkten.

Materialkrav ska finnas beskrivna i företagets dokumentation gällande egenkontrollen, se krav på tillverkarens egenkontroll under punkt 5.

Väggar, golv eller tak som är tillverkade av metalliska material ska antingen vara naturligt beständiga eller göras beständiga genom skyddande åtgärder. Varmförzinkad stålplåt med ytbeläggning Z275 enligt EN10346:2015 eller motsvarande bedöms uppfylla kraven för typgodkännande vid korrosionsförhållande som motsvarar atmosfärisk korrosion.

Väggar, golv eller tak tillverkade av metalliska material som samtidigt ska agera som tätskikt ska en utökad analys göras för att utreda beständighet baserat på de ytterligare faktorer som kan påverka beständigheten. Rostfritt syrafast material eller motsvarande bedöms uppfylla kraven för beständighet när materialet samtidigt ska agera som tätskikt. Egenskaper för metalliska material och ytbeläggningar bör verifieras med kontrollintyg typ 3.1 enligt EN 10204:2005.

Väggar, golv eller tak som är tillverkade av plastmaterial ska ha en verifierad åldringsbeständighet som korresponderar med den livslängd som tillverkaren specificerar.

4.1.6 Robusthet och stabilitet

Den prefabricerade våtrumsmodulen ska ha verifierad robusthet och stabilitet. De bärande konstruktionerna inklusive kopplingar mellan delar ska vara dimensionerade genom beräkning.

Dokumentation av numeriska analys för verifiering av robusthet och stabilitetskrav ska minst omfatta:

- Mål och syftet av analysen: vad har räknats och hur det förhåller sig med krav som skulle uppfyllas i certifieringsprocessen. Kvantitativa formulering av hållfasthets- och stabilitetskrav ska baseras på lämpliga dimensioneringsregler (tex Eurokod).
- Specifikation av utvalda matematisk modell och beräkningsteknik för att lösa den, tex handberäkningar, Finita Elementa Analys.
- Beskrivning av utvalda lastfall och hur de representerar relevanta situationer i produkts livscykel, tex bruk, installation, transport, osv.

- Beskrivning av randvillkor, initiala villkor, materialegenskaper och alla ingående parametrar, inklusive eventuella säkerhetsfaktorer.
- Beskrivning av mjukvaror som användes i numerisk analys.
- Beskrivning av resultat och underlag om deras pålitlighet, som framtagen till exempel genom validering mot experimentella data, härledning från lämpliga dimensioneringsregler (t.ex. Eurokod) eller alternativa beräkningar.
- Beskrivning av förenklingar och antagande som gjordes för att ta fram beräkningsmodellen och resultat av analysen.

Mer detaljerad vägledning om struktur och innehåll av beräkningsrapporter ska ges under certifieringsprocessen.

4.2 Teknisk dokumentation

Produkter som omfattas av denna certifieringsregel måste ha en entydig definition. Följande dokumentation måste finnas för typgodkännande:

- Produktnamn,
- Produktbeskrivning,
- En beskrivning av avsedd användning,
- Ritningar och materialspecifikationer,
- Förteckning över samtliga ingående material och komponenter,
- Detaljerade anvisningar för montering/installation/projektering,
- Kopior på provningsrapporter, beräkningsrapporter eller andra verifikat på att kraven enligt punkt 4.1 är uppfyllda,
- Kopior av typgodkännandebevis eller prestandadeklarationer för använda VVS-komponenter.

Alla dokument, inklusive ritningar, produktbeskrivningar och installationsanvisningar etc. ska vara tydligt märkta med benämning eller nummer samt datum eller versionsnummer.

4.3 Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar skall vara på svenska och innehålla sådan information att de ger förutsättning för att installation, kontroll och underhåll av produkten kan ske på ett korrekt sätt. Tillhörande handlingar kan exempelvis vara handlingar för installation, kontroll och underhållsinstruktioner. Tillhörande handlingar publiceras tillsammans med Typgodkännandet.

5 Tillverkarens och/eller importörens/distributörens egenkontroll

Tillverkaren och/eller importören/distributören måste ha ett system för egenkontroll som säkerställer att produkter som har typgodkännande uppfyller kraven enligt denna certifieringsregel.

Tillverkaren och/eller importören/distributören skall ha en organisation som ansvarar för och utför denna kontroll. Personalen skall vara väl förtrogen med arbetsuppgifterna och ha tillräckliga instruktioner.

Egenkontrollen ska beskrivas i en kontrollanvisning.

Egenkontrollen ska inkludera mottagningskontroll, produktionskontroll och slutkontroll.

Kontrollanvisningen ska ange kontroller och provtagning, aktuella provningsmetoder samt åtgärder i händelse av underkänt resultat.

Tillverkaren ska i sin egenkontroll ha kontroll på att VVS-produkter är märkta med svenskt typgodkännande eller CE märkt enligt 4.1.4. Tillverkaren ska dessutom ha kontroll på att typgodkännande är giltiga eller har dokumentation om version på prestandadeklaration för CE-märkta VVS-produkter.

Tillverkaren ska utföra kontroll av färdiga moduler i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att modulerna uppfyller specificerade krav. Tillverkaren ska granska moduler före leverans med avseende på mått, utförande och kvalitet. Därutöver skall en stickprovsmässig slutkontroll ske där relevanta funktioner och egenskaper skall verifieras.

Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter produktionens volym, leveranser etc.

Utrustning för provning och kontroll måste vara regelbundet underhållen samt kalibrerad.

Eventuella avvikelser som upptäcks under egenkontrollen måste utredas, och korrigerande åtgärder måste vidtas för att förhindra upprepning. Produkter som inte uppfyller kraven i certifieringsregeln får inte märkas enligt den.

Klagomål om typgodkända produkter, märkning, marknadsföring med mera från kunder eller andra intressenter måste dokumenteras och finnas tillgängliga för kontrollorganet.

All dokumentation av tillverkarens egenkontroll, inklusive journaler med mera, måste vara tillgänglig för kontrollorganet och förvaras hos tillverkaren i minst fem år.

6 Övervakande kontroll

Övervakande kontroll ska utföras av kontrollorgan som är ackrediterat enligt EN ISO/IEC 17020, typ A.

Övervakande kontroll av RISE benämnt produktrevision utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos tillverkaren och/eller importören/distributören, vid tidpunkter som bestäms av kontrollorganet.

Vid besöket utför kontrollorganet kontroller för att säkerställa att den beskrivna egenkontrollen fungerar enligt kontrollanvisningen. Kontrollen innebär bl.a. granskning av lager, tillverkning, journaler, provningsutrustning med mera. Vid behov görs uttag eller inköp av provexemplar för revisionsprovning.

Kontrollorganet genomför även kontroller för att säkerställa att tillverkaren inte har gjort några förändringar på produkten, att produkten är märkt enligt typgodkännandet och att typgodkännandet fortfarande är giltigt.

Om kontrollprovning och/eller granskningen av egenkontroll ger underkännande skall orsakerna utredas av tillverkare och rapporteras till kontrollorganet. Om det efter utredning och värdering av kontrollorganet inte kan säkerställas att produkter eller egenkontroll uppfyller ställda krav ska kontrollorganet rapportera detta till RISE Certifiering.

Den övervakande kontrollen skall beskrivas i en kontrollanvisning.

6.1 Provuttag och revisionsprovning

Produkter tas ut slumpmässigt av kontrollorganet hos tillverkare, lager, arbetsplats eller köps i handeln. Revisionsprovning utförs av kontrollorganet eller under kontrollorganets ansvar.

Funktionsprovning av en komplett våtrumsmodul med avseende på vattentäthet, enligt 4.1.3, ska ske vid typgodkännandets förnyelse eller vid större förändringar i våtrumsmodulens konstruktion samt vid byte av tätskiktsystem, dock minst vart femte år.

Provuttag och revisionsprovning ska beskrivas i en kontrollanvisning.

7 Märkning och tillverkarförsäkran

Innehavaren av typgodkännandet har rätt att märka de produkter som omfattas av typgodkännandet.

Märkningen skall innehålla följande uppgifter:

- Innehavare (*namn eller inregistrerat varumärke för företaget som svarar för produkten*)
- Tillverkningsställe, fabriksbeteckning eller motsvarande
- Spårbarhet (*tillverkningsnummer, datum eller annan märkning som skall återfinnas i tillverkarens kontrolljournaler*)
- Typgodkännandets nummer
-  (*Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217, BFS 2013:6 TYP 7 15§*)
- 1002 (*RISE identifikationsnummer som certifieringsorgan*)
- Kontrollorgan (*namn eller registrerat varumärke*)

Märkningens placering (produkt, förpackning, följesedel, installationsanvisning etc.) skall anges i respektive typgodkännande och märkningens primära syfte är att identifiera produkten på byggsplats.

Produkten ska åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för typgodkännandet.

8 Generella villkor

Framgår av RISE dokument *Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000*.

9 Referenser

Följande referensdokument är nödvändiga vid användning av detta dokument. För daterade referenser gäller endast den återutgivna utgåvan. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av referensdokumentet (inklusive eventuella tillägg).

EN ISO/IEC 17065	Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster
EN ISO/IEC 17025	Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
EN ISO/IEC 17020	Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan
EAD 030352-00-0503	Liquid applied watertight covering kits for wet room floors and/or walls
EAD 030436-00-0503	Watertight covering kits based on flexible sheets for wet room floors and or walls
EAD 030437-00-0503	Watertight covering kits based on inherently water-tight boards for wet room floors and or walls
EN 14891:2017	Vattentäta skikt som appliceras i flytande form för användning under och bakom keramiska plattor monterade med fästmassa – Krav, provningsmetoder, bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda, klassificering och märkning
EN 10346:2015	Kontinuerligt varmförzinkade platta stålprodukter för kallformning – Tekniska leveransvillkor.
EN 10204:2005	Metalliska varor - Typer av kontrolldokument
EN 997:2018	WC-skålar och WC-stolar med inbyggt vattenlås
CPR	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011
Eurokod	SS-EN 1990–SS-EN 1999, Eurokoder: Grundläggande dimensioneringsregler och dimensionering av bärverk (Eurokod 0–9).
PBL	Plan- och bygglagen (2010:900)
TYP	BFS 2013:6 TYP 7 - Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll
BFS 2024:6	Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.

BFS 2024:8	Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall
CR 000	Generella certifieringsregler för certifiering av produkter

10Historik

- 2024-01-15 Certifieringsregel fastställd.
- 2025-12-26 Certifieringsregel reviderad med avseende på nya byggregler.